

# 珠海供水管网和末梢水水质公告

2024 年 2 月

水质指标	浑浊度	游离氯	菌落总数	总大肠菌群	检验项目合格率	合格率评价	
单位	NTU	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	%		
GB5749-2022 标准限值	≤1	管网和末梢水≥0.05	≤100	不应检出	≥95		
管网水监测结果平均值	香洲供水分公司	0.31	0.45	9.6	未检出	100	达标
	高新供水分公司	0.30	0.33	0	未检出	100	达标
	拱北供水分公司	0.36	0.55	5.1	未检出	100	达标
	横琴供水分公司	0.55	0.38	0	未检出	100	达标
	金湾供水分公司	0.36	0.40	5.8	未检出	100	达标
	港区供水分公司	0.36	0.45	2.9	未检出	100	达标
	斗门供水分公司	0.29	0.57	7.3	未检出	100	达标
	富山供水分公司	0.29	0.51	4.9	未检出	100	达标
2 月管网水检验项目合格率					100	达标	

注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。

珠海市供水有限公司

日期：2024 年 3 月 1 日